



Московское областное общественное учреждение
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
“ОПЫТНОЕ”

143913, Московская обл., г. Балашиха, а/я 5
www.sertif.org

☎ (495) 585-58-18, 743-17-40; 743-17-41; 725-38-99
e-mail: opitnoe@rambler.ru

Исх. № 41
От « 30 » 04 2010 г.

Коммерческому директору
ООО «Делос»
Рузманову Е.И.

Московское областное Общественное Учреждение «Региональный Сертификационный Центр «ОПЫТНОЕ» в ответ на Ваш запрос, сообщает следующее.

Рассмотрев технические характеристики панелей древесноволокнистых ламинированных PARKLEX FASADE толщиной 12 мм (производства фирмы «Composites Guera, S.A.», Испания), их крепление на навесной фасадной системе с воздушным зазором «EuroFox MTA-v-100» и ранее проведенные в ИЦ «ОПЫТНОЕ» испытания данной системы (протокол испытаний №219/ИЦ-10 от 26 февраля 2010 года), считаем возможным применение панелей PARKLEX FASADE толщинами 8 и 10 мм на фасадной системе «EuroFox MTA-v-100».

Директор
МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»

А.А. Дайлов