

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**


(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 77.01.16.550.П.004690.01.08 от 29.01.2008**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция **Плиты древесноволокнистые ламинированные**

изготовленная в соответствии  
с декларацией соответствия  
**Сертификат качества**



**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~КРЕСООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов)  
**СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные  
материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования  
безопасности»; СанПиН 2.1.2.1002-00; ГН 2.1.6.1338-03**

Организация-изготовитель **Испания**  
**"Композитес Гуриа С.А." ("Composites Gurea S.A.")**  
Адрес: **Zelain Auzoa 13, 31780 Vera De Bidasoa Navarra Spain**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения **Испания**  
**"Композитес Гуриа С.А." ("Composites Gurea S.A.")**  
Адрес: **Zelain Auzoa 13, 31780 Vera De Bidasoa Navarra Spain**

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~КРЕСООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, дату рассмотренные документы)  
**Протокол испытаний № 801-00536 ДА от 25.01.2008 г. ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при ИЦЗД РАМН, аттестат аккредитации № ТСЭН ВУ.ЦОА.140.; Экспертное заключение № 04716- от 29.01.2008 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»**

№1705462

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Токсичность ‰	70-120
Запах балл	2
Формальдегид мг/м <sup>3</sup>	0,01
Фенол мг/м <sup>3</sup>	0,003
Спирт метиловый мг/м <sup>3</sup>	0,5
Аммиак мг/м <sup>3</sup>	0,04
Ацетальдегид мг/м <sup>3</sup>	0,01
Этилацетат мг/м <sup>3</sup>	0,1
Винилацетат мг/м <sup>3</sup>	0,15
Этилбензол мг/л	0,02
Ацетон мг/м <sup>3</sup>	0,35
Толуол мг/м <sup>3</sup>	0,6
Бензол мг/м <sup>3</sup>	0,1

Область применения:  
Строительство

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:  
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

29.01.2013 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

